Numer zapytania	Z4/136/1
Tytuł zapytania	Serwis central wentylacyjnych
Kupiec prowadzący:	Grycmacher, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-09 12:00:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-09 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-21 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-20 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Firma Rosti Poland z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 18 poszukuje firmy w celu nawiązania współpracy dotyczącej serwisowania central wentylacyjnych

Zakres przeglądu centrali wentylacyjnej:

Przegląd centrali wentylacyjnej powinien być wykonany zgodnie ze sztuką oraz zaleceniami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta danego urządzenia a w szczególności:

- kontrola wizualna kanałów zewnętrznych (dachowych) pod kątem uszkodzeń i szczelności
- kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej
- czyszczenie centrali wentylacyjnej
- czyszczenie łopatek wentylatora
- kontrola silników elektrycznych centrali w szczególności sprawdzenie pod kątem wibracji, poboru prądu (w trzech stanach obciążenia 50%, 70% i 90%), nietypowych dźwięków, pomiaru temperatury pracy itp.
- kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia
- kontrola naciągu pasków klinowych o ile istnieją
- kontrola instalacji odprowadzającej skropliny
- kontrola i regulacja przepustnic powietrza
- kontrola poprawnej pracy siłowników przepustnic
- kontrola i wymiana filtrów powietrza min. 2 razy w roku
- kontrola zaworów regulacyjnych czynnika grzewczego
- kontrola i sprawdzenie działania zabezpieczeń grzałki elektrycznej – min. 2 razy w roku: wrzesień i grudzień
- po zakończonym sezonie grzewczym wyłączenie grzałek elektrycznych
- wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- kontrola i kalibracja nastaw sterowników
- kontrola poprawnej pracy szafy sterowniczej (sprawdzenie połączeń elektrycznych, pomiary termowizyjne, porządek w szafie)
- kontrola czujników, zadajników i regulatorów

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu zamówienia oraz ubezpieczenia OC firmy w wysokości nie mniejszej niż 500 000zł

Typ i nazwa central:

- Centrale nawiewne Firmy VTS Clima typ: CV-14s - ilość 92szt

- Centrala nawiewna Klimor MCKS05R - ilość 12 szt

- Centrala wywiewna Klimor MCKS 05R - ilość 12 szt

- Centrala nawiewno - wywiewna Klimor MCKS 60000 m3/h - 41szt

- Centrala nawiewno - wywiewna Klimor MCKS 04R 5000 m3/h - 3szt

- Centrala nawiewna-wywiewna NIKOL - ilość 2szt

Wykaz central w załączniku - proszę o uzupełnienie cennika

W przypadku pytań techniczych prosże o kontakt z:

Panasewicz Wojciech - Senior Infrastructure Engineer

biawop@rosti.com

+48606760394

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Serwis Central zestawienie 2025.xlsx
2.	Zakres przeglądu centrali wentylacyjnej.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Serwis central wentylacyjnych		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie